

**CHLORE GAZEUX**  
**Liquéfié**  
suivant EN 937

**FICHE TECHNIQUE**

analyse type

<b>Cl<sub>2</sub></b> .....	<b>99,8 %</b>
O <sub>2</sub> .....	< 200 ppm vol
CO <sub>2</sub> .....	< 100 ppm vol
N <sub>2</sub> .....	< 900 ppm vol
H <sub>2</sub> .....	< 400 ppm vol
CO.....	< 100 ppm vol
<b>H<sub>2</sub>O</b> .....	<b>&lt; 20 ppm</b>

**Garantie de la société EUROCHLORE.SAS**

La société EUROCHLORE.SAS certifie que le produit qu'elle fournit sous l'appellation chlore, remplit la spécification de qualité suivante :

CHLORE.....	CL <sub>2</sub> .....	99,8 %
azote- nitrogène.....	N <sub>2</sub> .....	< 900 ppm Vol
oxygène.....	O <sub>2</sub> .....	< 200 ppm Vol
humidité .....	H <sub>2</sub> O.....	< 20 ppm Vol
dioxyde de carbone .....	CO <sub>2</sub> .....	< 100 ppm Vol
hydrocarbure THC .....	C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> .....	< 50 ppm

Nous garantissons que la somme totale des impuretés dans le chlore ne sera pas supérieure à 0,2 %.  
Nous vous garantissons une teneur en trichlorure d'azote inférieure à 20 mg par Kg de chlore libre.

Toutes les autres spécifications sont des analyses moyennes et ne sont pas sujettes à un autre type de garantie.

**Le Directeur Général**  
**J.J. DEWOST**